



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BOCHNI

NHK-430-M-04/19

Bochnia, dnia 15 stycznia 2019r.

**Sz. Pan
Mariusz Palej
Wójt Gminy Rzezawa
ul. Długa 21
32-765 Rzezawa**

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
na terenie gminy Rzezawa 2018r.

Na podstawie art. 4 ust 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz.1261 z późn.zm.), art.12 ust.1, 4 i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1152), § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni dokonał oceny obszarowej jakości wody do spożycia za 2018r. dla gminy Rzezawa.

I Informacje o wielkości produkcji wody dostarczanej ze **Strefy Zbiorowego Zaopatrzenia Rzezawa**, liczbie ludności zaopatrywanej w wodę, jakości wody, sposobu jej uzdatniania i dezynfekcji, przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody zamieszczono w poniższej tabeli nr 1.

Tabela 1.

Wodociągi sieciowe/ Producenci wody	Nazwa wodociągu	Wielkość produkcji (m ³ /dobę)	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę przez przedsiębiorstwo	Sposób uzdatniania /dezynfekcja	Przekroczenie wartości dopuszczalnych parametrów	Ocena jakości wody na koniec 2018r.
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzezawie, ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa	Strefa Zbiorowego Zaopatrzenia Rzezawa	950	9 300	Strefa rozprowadza wodę z WZZ Bochnia Koagulacja, flokulacja, dezynfekcja końcowa mieszana, filtracja,	Nie stwierdzono przekroczenia	Przydatna do spożycia

				korekta odczynu ph, osadnik, sedymentacja		
--	--	--	--	--	--	--

1. Wykaz producentów

Producentem wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla gminy Rzezawa jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bochni, ul. Majora Bacy 15, 32-700 Bochnia. Wodę do spożycia w Strefie Zbiorowego Zaopatrzenia Rzezawa rozprowadza oraz odpowiada za jej jakość Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzezawie, ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa.

Woda do spożycia w Strefie Zbiorowego Zaopatrzenia Rzezawa produkowana jest na Stacji Uzdadniania Wody Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o., ul. Mjr Bacy 15, 32-700 Bochnia. Jako surowiec dla stacji uzdatniania Bochnia służy woda powierzchniowa rzeki Raby.

2. Produkcja, sposób uzdatniania i rozprowadzanie wody

Strefa Zbiorowego Zaopatrzenia Rzezawa na swoim terenie rozprowadza 950 m³ wody na dobę.

Stacja Uzdadniania Bochnia stosuje:

- Metody uzdatniające wodę: filtracja, osadnik, koagulacja, flokulacja, sedymentacja, korekta odczynu ph, lampa UV, dezynfekcja końcowa mieszana.

- Preparaty/środki stosowane do uzdatniania wody: ditlenek chloru, koagulanty glinowe, ozon, węgiel aktywny.

3. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę

Na ogólną liczbę 11 239 mieszkańców gminy Rzezawa (dane GUS za 2017 rok) Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzezawie zaopatruje szacunkowo 9 300 osób, co stanowi 82,74 % mieszkańców gminy Rzezawa.

Pozostali mieszkańcy gminy zaopatrują się w wodę do spożycia z własnych ujęć - studni przydomowych.

4. Jakość wody

Do oceny jakości wody wykorzystano wyniki próbek pobieranych i badanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną (5 prób), a także wyniki uzyskane przez rozprowadzającego wodę Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzezawie (5 prób) w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej.

Wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych wykazały stan jakości wody do spożycia odpowiadający wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

5. Przekroczenia dopuszczalnych parametrów jakości wody

Na terenie gminy Rzezawa w 2018r. w żadnej badanej próbce nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych badanych parametrów.

6. Zgłoszenie reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody

Osoby korzystające z wody do spożycia w Strefie Zbiorowego Zaopatrzenia Rzezawa w 2018r. nie zgłaszały reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

7. Prowadzone postępowania administracyjne i działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne

Z uwagi na jakość wody do spożycia odpowiadającą wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) nie było konieczności prowadzenia postępowań administracyjnych i podejmowania działań naprawczych.

8. Szacowanie ryzyka zdrowotnego

Na podstawie sprawozdań z badań wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni dokonywał oceny jakości wody, w której stwierdzał, że mieszkańcy gminy Rzezawa są zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego i spełniającą podstawowe wymagania określone w obowiązujących przepisach.

Woda przeznaczona dla spożycia przez ludzi na terenie gminy Rzezawa w 2018r. nie stanowiła ryzyka dla zdrowia.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

mgr inż. Halina Bielec

Otrzymują:

1 x adresat (Wójt Gminy Rzezawa, ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa) – e-PUAP

1 x a/a.

Ocenę sporządziła: mgr Justyna Przybyłko, tel. 14 612 39 47 wew. 15